

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ДС-01 от 12.02.2021**

**Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательная школа №1
города Кинеля городского округа Кинель
Самарской области имени Героя Советского
Союза Г.П. Кучкина
структурное подразделение детский сад
«Гнездышко»**

**446433 Самарская область, город Кинель,
ул.Суворова, д.33 «А» (1 корпус)**

(составлено государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина в соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627; Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г. № 1309)

2021 год

СОГЛАСОВАНО

Председатель Кинельской
городской общественной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»



Лимасова Г.А.


«16»

ОА

2021г

УТВЕРЖДАЮ

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа
№1 города Кинеля городского округа Кинель
Самарской области имени Героя Советского
Союза Г.П.Кучкина



Е.А.Деженина

Е.А.Деженина

«12» февраль 2021г.

Приказ от 12.02.2021г. № 25-ОД

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ДС-01 от 12.02.2021

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина структурное подразделение детский сад «Гнездышко»

1.2. Адрес объекта: 446433 Самарская область, город Кинель, ул.Суворова, д.33 «А»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1048 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: да, 3571 кв.м

1.4. Год постройки здания - 1983г., последнего капитального ремонта – не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не запланирован, капитального – не запланирован.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области имени Героя Советского Союза Г.П.Кучкина структурное подразделение детский сад «Гнездышко»; краткое наименование – ГБОУ СОШ № 1 города Кинеля СП детский сад «Гнездышко»

1.7. Юридический адрес учреждения: 446433 Самарская область, город Кинель, ул.Шоссейная, д.6 «А»

1.8. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование, на основании договора безвозмездного пользования №4/16 от 28.11.2016г. - нежилое здание школы

площадью 1048 кв.м, находящееся по адресу: Самарская область, город Кинель, улица Суворова, дом 33 «А».

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446430 Самарская область г.Кинель ул.Мира 41, адрес официального Интернет-сайта <http://upravkinel.minobr63.ru/>

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основной программы дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 250 человек, вместимость – 380 человек, пропускная способность – 380 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовые автобусы №№ 1, 9 до остановки «Школа»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 360 м (Фото №1, 2, 3, 4)

3.2.2. Время движения пешком: 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, участок пути от остановки, тротуар протяженностью 30м, имеет асфальтобетонное покрытие (Фото № 2). На остальном участке пути тротуар отсутствует (Фото № 4).

3.2.4. Перекрестки

нерегулируемые: один перекресток с наземным пешеходным переходом (Фото №3);

регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да, спуск с тротуара, дорожные неровности

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	<p>Ненормативные поручни, либо их отсутствие. Перила лестниц нуждаются в переустройстве, рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лестница на входе в здание (Фото № 5,6), предусмотреть установку поручней; - межэтажные (Фото № 51,52,69,70) предусмотреть непрерывный поручень с внутренней стороны лестницы по всей её длине, нормативную высоту установки, установку горизонтальных завершающих частей; - санузлы - предусмотреть установку поручней в планируемой к переоборудованию помещению. <p>Предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м)</p> <p>При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017</p>
5	Пандусы/съезды	<p>Отсутствуют, рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудовать вход в здание пандусом (Фото №5,6), руководствуясь СП 59.13330.2016 п.5.1.15
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Не требуется.
8	Доступные входные группы	<p>Рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p>Рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей. (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)</p>
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<p>Отсутствуют (Фото № 109-124)</p> <p>В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами</p>

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
		сан.тех.оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны; свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски; устранение перепада высоты; установку кранов с рычажной ручкой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа; установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены; использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена ; установку системы тревожной сигнализации.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Присутствует
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаясь п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не требуется Установлена световая система оповещения при эвакуации

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
14	Предупреждающие тактильноконтрастные указатели	Отсутствует
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано. Рекомендовано разработать инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует. Рекомендовано предусмотреть в штатном расписании должность тьютора
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован https://kinel-school1.minobr63.ru
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

6. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения		X		
5	с нарушениями слуха				X
6	нарушениями умственного развития		X		

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)					
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

8. Управленческое решение (проект)

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

8.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К), ДП-И (О, С, Г, У)

8.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "12" января 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "08" февраля 2021г.